

Памятка  
о мерах пожарной безопасности при праздновании Нового года и Рождества.

В целях недопущения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в период празднования Нового Года Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 7 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Дагестан просит, Вас соблюдать установленные требования пожарной безопасности:

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.), должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

**Запрещается:**

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

- в случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона «112» и «101»

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 7  
по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан