

Утверждена:
Постановлением Администрации
СП «сельсовет Ахтынский»
от 01 12 2019г., № 33А

Н.Б.Эфендиев.



**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ»
АХТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА**

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

(Актуализированная версия 01.12.2019г.)

2019 год

Паспорт схемы

Наименование	Схема водоснабжения и водоотведения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» Ахтынского муниципального района Республики Дагестан на период до 2029 года (далее – схема)
Основание для разработки Схемы	– Водный кодекс Российской Федерации; – Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; – Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; – Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; – Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; – СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; – СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011г. № 635/14; – СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Дата введения 1985-01-01; – СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12.2011 года № 13330 2012;

	– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; – СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» Дата введения 1986-07-01. – Генеральный план Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» и прилегающих населенных пунктов; – Схема водоснабжения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский».
Заказчик Схемы	Администрация Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» Республики Дагестан
Разработчик Схемы	ИП Рыжков Д.В.
Сроки и этапы реализации Схемы	Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры: Первый этап – 2020-2024 годы; Второй этап – 2025-2029 годы.
Цели и задачи Схемы	– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года; – увеличение объемов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения; – повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; – снижение вредного воздействия на окружающую среду. – строительство и реконструкция централизованной сети магистральных

	водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой; – реконструкция и приведение в нормативном состоянии существующих систем водоотведения; – модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы	– очистка, соответствующую экологическим нормативам; – снижение вредного воздействия на окружающую среду. – строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой; – создание современной коммунальной инфраструктуры; – повышение качества предоставления коммунальных услуг; – снижение уровня износа объектов водоснабжения; – улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования; – создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников. – обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения; – увеличение мощности систем водоснабжения.
Объем и источники финансирования	Общий объем финансирования схемы водоснабжения составляет 129006,9 тыс. руб. Общий объем финансирования схемы водоотведения составляет 217609,9 тыс. руб. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств республиканского и местного бюджета, платы за подключение.
Контроль за исполнением	Администрация Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;
- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;
- соблюдение баланса экономических интересов организаций, обеспечивающих водоснабжения, водоотведение потребителей;
- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономической обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом их поэтапного перспективного развития на 10 лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- Генеральный план Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский».

Основные термины и сокращения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

- 1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
- 2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
- 3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
- 4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- 5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- 6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
- 7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические,

бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Оглавление

Паспорт схемы.....	2
Схема водоснабжения	
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» на эксплуатационные зоны.....	17
1.1.1. Описание территорий Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», не охваченных централизованными системами водоснабжения.....	20
1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.....	20
1.1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.....	21
1.1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.....	21
1.1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	22
1.1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.....	22
1.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.....	23
1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»	24
1.1.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	25
1.2. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	25
1.2.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.....	25
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.....	25
2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.....	25

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»	28
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	28
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.....	28
3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам	29
3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»	30
3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг...	30
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.....	31
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский».....	32
3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды	32
3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	33
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды.....	34
3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды.....	34
3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	35
3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке.....	37
3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	37
3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	38
3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	38
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	39

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.....	45
4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	48
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.....	49
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	49
4.5. Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	49
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	50
4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	50
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	50
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.....	50
4.10. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....	51
5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.....	52
7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.....	57
8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.....	60

Схема водоотведения

1. Существующее положение в сфере водоотведения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский».....	65
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» и деление	

территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» на эксплуатационные зоны.....	65
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	65
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.....	65
1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.....	65
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	65
1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.....	65
1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.....	65
1.8. Описание территорий Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», не охваченных централизованной системой водоотведения.....	66
1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»	66
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.....	66
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.....	66
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.....	66
2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	67
2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.....	67

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»	67
3. Прогноз объема сточных вод.....	68
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	68
3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	68
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	68
3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	69
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	69
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.....	69
4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	69
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	71
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.....	71
4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.....	71
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	72
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», расположения	

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	72
4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.....	73
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	73
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	73
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.....	74
7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.....	77
8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	80

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ»
АХТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

1. Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития Поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения Поселения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время ответственность за водоснабжение Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» (далее-Поселение) лежит на Администрации сельского поселения, МБУ «УЖКХ».

Источником водоснабжения являются подземные и поверхностные источники. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных объектов и колонок; пожарных гидрантов и водопроводных сетей. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов Поселения, соответствует по основным эпидемиологическим параметрам согласно предоставленным данным Администрации поселения.

Общая информация об административно-территориальном устройстве и обеспеченность территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» централизованными системами коммунальной инфраструктуры представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.1. Общая информация об административно-территориальном устройстве и обеспеченность территории

Наименование населенного пункта	Наличие централизованных систем коммунального снабжения в административных границах населенных пунктов				
	Водоснабжение	Водоотведение	Электроснабжение	Газоснабжение	Теплоснабжение
-	-	-	-	-	-
Сельское поселений «сельсовет Ахтынский»	Да	Нет	Да	Да	Да

1.1.1. Описание территорий Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», не охваченных централизованными системами водоснабжения

В Поселении существуют территории, не охваченные ЦСВ.

Водоснабжение этих территорий осуществляется из автономных нецентрализованных систем водоснабжения – шахтных колодцев, водоразборных колонок и прочих источников.

Водоснабжение части населенных пунктов Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» осуществляется децентрализованно:

- С. Хкем;
- С. Гдынк.

1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения разделена на 2 технологические зоны:

- С. Ахты;
- С. Курукал.

Для потребителей, у которых отсутствует централизованное водоснабжение, водозабор осуществляется от колонок, либо индивидуальных скважин.

В таблице 1.1.2.1. представлено распределение централизованного водоснабжения на территории сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 1.1.2.1. Водоснабжение по населенным пунктам Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

№ п/п	Наименование населенного пункта	Общее водопотребление, тыс.м ³ /год	Централизованное водоснабжение, % охвата населенного пункта	Водозаборные сооружения, шт.	Децентрализованное водоснабжение % охвата населенного пункта
1	с. Ахты	820,7	95,00	3	5,00
2	с. Гдынк	38,0	0,0	-	100,00
3	с. Курукал	69,0	100	-	0,00

№ п/п	Наименование населенного пункта	Общее водопотребление, тыс.м ³ /год	Централизованное водоснабжение, % охвата населенного пункта	Водозаборные сооружения, шт.	Децентрализованное водоснабжение % охвата населенного пункта
4	с. Хкем	37,8	0,00	-	100,00

Централизованные и нецентрализованные системы закрытого горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

1.1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование системы водоснабжения не производилось.

1.1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основными источниками хозяйственного водоснабжения поселения являются:

1. Головное сооружение из двух открытых бассейнов объемом 2 тыс. куб.м и 1200 куб.м и одного закрытого бассейна с железобетонными бортами для отстаивания воды. Для очистки площадок установлены шлюзы, очистка бассейнов производится бульдозером после насосов при плановой очистке.

Водопровод «Леке-дере-Ахты» тянется на 26,4 километров из Рутульского района. Водопровод построен в 1974 г. Санитарно-гигиеническое состояние поверхностного водоисточника реки Леке-Дере, от которой проложен водопровод, не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям. Износ водопровода составляет 70-90%.

2. Источником водоснабжения является подземный родник, вода по которому подается по желобу из обрезных досок толщиной 50мм, после чего поступает в открытый бетонный накопитель, с которого по 3 водоводам диаметром 159мм и протяженностью 510 метров подается в стальной резервуар объемом 20 куб.м., далее подается в разводящую сеть.

Водопровод «Маза-Ахты» протяженностью 24,55 километров с местности «Маза». В 2009 году завершилось его строительство и ввод в эксплуатацию. Расчетная пропускная способность водопровода составляет 65 куб.м. в час, фактическая – 25 куб.м./ч.

На территории поселения размещены 3 подземных источника мощностью 7 куб.м/ч, 7 куб.м/ч и 25 куб.м./ч.

В настоящее время водоснабжение с. Курукал осуществляется с помощью магистрального водопровода «Маза-Ахты».

В населенных пунктах с. Гдынк и с. Хкем система водоснабжения сформирована водопроводами от источников водоснабжения, которыми являются каптажи нисходящих родников.

1.1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По состоянию на 2019 год в сельском поселении сооружения очистки отсутствуют. Вода подается технического качества.

Периодически выполняются анализы водопроводной воды на предмет соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее двух раз в месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год.

В целом систему водоснабжения сельского поселения можно считать в должной степени надежной. На всех источниках водоснабжения отсутствуют сооружения по обеззараживанию воды.

На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

1.1.6. Описание состояния и функционирования существующих

насосных централизованных станций

В качестве сооружения для регулирования напора и расхода воды в системе водоснабжения поселения используется естественный рельеф.

1.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Структура схемы сетей водоснабжения Поселения представлена закольцованными тупиковым типом сетей, соответствующим 2-й категории надежности водоснабжения населенного пункта с численностью населения от 5 до 50 тыс. чел. Такие сети водоснабжения, обеспечивают предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и стабилизируют гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения.

Материал труб хозяйственно-питьевого водоснабжения: сталь, чугун, принят на основании п.8.21. СНиП 2.04.02-84. Прокладка – подземная.

В с. Ахты централизованная система выполнена закольцованной схемой, на некоторых участках тупиковая. Средний износ сетей водоснабжения составляет 85%. Основной удельный вес трубопроводов исполнен из металла – 95%. Половина системы выполнена в диаметре от 63 до 150мм. Компенсаторы и подвижные стыковые соединения при подземной прокладке трубопроводов располагаются в колодцах. Общая протяженность сетей в с. Ахты составляет 18,9км.

Одной из причин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является высокая изношенность водопроводных сетей.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб. На них не образуется различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

Анализ технических и технологических проблем в использовании ресурсов подземных источников показал, что подземные источники водоснабжения Поселения обладают не достаточным запасом водных ресурсов для обеспечения роста водопотребления. Из-за нехватки мощности источников, водоснабжение производится по графику в определённые дни.

Для обеспечения возрастающих требований к качеству питьевой воды и улучшению ее органолептических свойств при имеющейся тенденции к

ухудшению качественных параметров сырой воды должно быть предусмотрено включение в схему водоснабжения дополнительной ступени очистки – озонирования воды и ее фильтрации с использованием угольных фильтров.

Важным элементом, обеспечивающим качество воды, является организация ЗСО источников питьевого водоснабжения (водных объектов), трактов подачи воды, аккумулялирующих емкостей.

Анализ технических и технологических проблем системы подачи и распределения воды показал, что износ сетей водопровода составляет от 65 до 100 процентов. Необходимо проводить работы по замене и реновации сетей.

1.1.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

В сельском поселении отсутствует закрытая система централизованного горячего водоснабжения.

1.2. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Нормативные глубины промерзания (по данным СНиП) в сантиметрах для Поселения составляет в зависимости от вида почв 180-200 см.

Поселение не относится к территории распространения вечномёрзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.2.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Администрация Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский».

Предприятие эксплуатирует сети, водозаборные сооружения, пожарные гидранты.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития ЦСВ, расположенных на территории сельского поселения, являются:

- качественное, бесперебойное предоставление услуг потребителям;
- предоставление возможности подключения к ЦСВ объектов капитального строительства;
- плановое развитие, совершенствование ЦСВ.

Основными задачами, решение которых предусмотрено в схеме водоснабжения до 2029 года, являются:

- установка технически совершенных технологий водоподготовки при производстве питьевой воды с забором воды из подземного источника водоснабжения в целях обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды;
- реконструкция и модернизация систем подачи и распределения воды в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
- строительство новых и сохранение существующих систем водоснабжения с использованием подземных и поверхностных источников водоснабжения в целях обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды;
- замена запорной арматуры водопроводной сети (в том числе пожарных гидрантов) в целях обеспечения исправного технического состояния водопроводной сети, бесперебойной подачи воды потребителям (в том числе на нужды пожаротушения);
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Вводы в объекты капитального строительства производить от полиэтиленовых магистральных трубопроводов $D_y=25$ мм. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям должна быть установлена запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться внутриквартальными распределительными сетями диаметром 100-150 мм. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел. Современное техническое состояние водозаборных сооружений в основном удовлетворительное.

При оборудовании новых водозаборов необходимо организовать зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. ЗСО должны быть организованы в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и

проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

В соответствии с документами территориального планирования Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» проектом предусмотрены следующие сценарные планы развития системы водоснабжения:

Сценарный план №1, без изменения водопотребления.

Водопотребление на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 3849,24 куб.м/сут.

Сценарный план №2, увеличение водопотребления на 15 % в с. Ахты, в остальных населенных пунктах водопотребление не изменится.

Водопотребление на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 4426,62 куб.м/сут.

Сценарный план №3, увеличение водопотребления на 30 % в с. Ахты, в остальных населенных пунктах водопотребление не изменится.

Водопотребление на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 5004,012 куб.м/сут.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды **Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке**

Вся вода, поданная для реализации в поселение, распределяется населению, бюджетным учреждениям и прочим организациям, учитывается расходомерами, установленными на источниках водоснабжения. Общий баланс подачи и реализации воды на территории поселения, приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды за 2019 год

№пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год
-----	-------------------------	----------	----------

1	Объем воды забраный из всех видов собственных источников	Тыс.куб.м.	890,2
2	Покупная вода	Тыс.куб.м.	0,00
3	Объем производства воды (водоподготовка)	Тыс.куб.м.	0,00
4	Объем воды, поданной в сеть	Тыс.куб.м.	890,2
5	Полезный отпуск воды	Тыс.куб.м.	712,16
5.1.	- в т.ч. населению	Тыс.куб.м.	101,33
5.2.	- бюджетным организациям	Тыс.куб.м.	4,60
5.3.	- промышленным и коммерческим потребителям	Тыс.куб.м.	16,14
6	Потери воды и неучтенные расходы	Тыс.куб.м.	11,17

Основным потребителем является категория «население» - объем потребления 498,5тыс. м³/год. Потери составляют 178,04тыс. м³/год или 20,0%.

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население, поэтому сезонное увеличение объёмов потребления воды населением оказывает существенное влияние на общую тенденцию увеличения водопотребления. Снижение водопотребления возможно при установке приборов учета и экономии воды населением; снижении непроизводственных потерь; за счет оперативного устранения аварийных ситуаций на водопроводе.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления и устанавливать плановые величины объективно неустраняемых потерь воды.

Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда местных условий.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам

Сельское поселений «сельсовет Ахтынский» имеет 2 технологические зоны централизованного водоснабжения в разных населенных пунктах.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам за 2019 год, представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс подачи и реализации воды за 2019 год

№пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Питьевая вода	Техническая вода
С. Ахты				
1.1.	Поднято воды	Тыс.куб.м	0,00	820,76
1.2.	Полезный отпуск воды	Тыс.куб.м	0,00	656,61
С. Куркукал				
1.1.	Поднято воды	Тыс.куб.м	0,00	69,43
1.2.	Полезный отпуск воды	Тыс.куб.м	26,40	55,54

3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей сельского поселения, представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Потребление воды по отдельным видам потребителей сельского поселения на 2019 год

№пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Питьевая вода
Сельское поселений «сельсовет Ахтынский»			
1.	Полезный отпуск воды, в том числе:	Тыс.куб.м	712,16
1.2.	население	Тыс.куб.м	498,5
1.3.	бюджетные организации	Тыс.куб.м	150,2
1.4.	прочие потребители	Тыс.куб.м	178,04

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Республики Дагестан утверждены Министерством строительства и ЖКХ Республики Дагестан от 9 августа 2012 г. №149

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению жилых помещениях представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях

№пп	Категория жилых помещений	Ед. измерения	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением	куб. метр в месяц на человека	4,52
2.	Жилые дома с водопотреблением из уличных водоразборных колонок	куб. метр в месяц на человека	2,78

Сведения по фактическому потреблению совпадает с общим балансом подачи и реализации воды за 2019 год в таблице 3.1.1.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Поселении производится установка приборов коммерческого учета потребления воды. Учет потребленной воды питьевого качества в поселении производится как по индивидуальным счетчикам, так и по нормативам. Потребителей воды питьевого качества условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Охват абонентов приборами учета воды составляет 0%.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

Дефицит производственной мощности на подземных водозаборах присутствует.

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся динамики потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2029 года.

В таблице 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНИП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также исходя из текущего объема потребления состава и структуры застройки. Для застройки зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией, как существующего сохраняемого жилищного фонда от 1-2 х этажей и выше.

Первый сценарный план, без изменения водопотребления.

Водопотребление на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 820,76 тыс. м³/год.

Второй сценарный план, увеличение водопотребления на 15 % в селе Ахты, в остальных населенных пунктах водопотребление не изменится.

Водопотребление на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 1013,315 тыс. м³/год.

Третий сценарный план, увеличение водопотребления на 30 % в селе Ахты, в остальных населенных пунктах водопотребление не изменится.

Водопотребление на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 1136,42 тыс. м³/год.

Таблица 3.7.1. Первый сценарный план водопотребления

№пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2029 год
Сельское поселений «сельсовет Ахтынский»			
1.1.	Поднято воды	Тыс.куб.м.	890,2
1.2.	Расход воды на технологические нужды	Тыс.куб.м.	0,00
1.3.	Объем воды поданной в сеть	Тыс.куб.м.	890,2
1.4.	Потери воды	Тыс.куб.м.	178,04
1.5.	Полезный отпуск воды	Тыс.куб.м.	712,16

Таблица 3.7.2. Второй сценарный план водопотребления

№пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2029 год
Сельское поселений «сельсовет Ахтынский»			
1.1.	Поднято воды	Тыс.куб.м.	1013,31
1.2.	Расход воды на технологические нужды	Тыс.куб.м.	0,00
1.3.	Объем воды поданной в сеть	Тыс.куб.м.	1013,31
1.4.	Потери воды	Тыс.куб.м.	151,99
1.5.	Полезный отпуск воды	Тыс.куб.м.	861,31

Таблица 3.7.3. Третий сценарный план водопотребления

№пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2029 год
Сельское поселений «сельсовет Ахтынский»			
1.1.	Поднято воды	Тыс.куб.м.	1136,42
1.2.	Расход воды на технологические нужды	Тыс.куб.м.	0,00
1.3.	Объем воды поданной в сеть	Тыс.куб.м.	1136,42
1.4.	Потери воды	Тыс.куб.м.	170,4
1.5.	Полезный отпуск воды	Тыс.куб.м.	965,9

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

ЦС горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствует.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности $K_{сут.мах}=1,2$.

Ожидаемый объем потребления воды планируется в составе трех сценариев развития территории представлен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1. Ожидаемый объем потребления воды в составе трех сценариев развития территории

№пп	Наименование показателя	Ед. изм	Факт	Первый сценарный план	Второй сценарный план	Третий сценарный план
			2019	2029	2029	2029
1.1.	Потребление, всего	тыс. куб.м.	712,16	712,16	861,317	965,965
1.2.	Потребление технической воды	тыс. куб.м.	712,16	712,16	0	0
1.2.1.	-среднесуточное	куб.м./сут	1951,12	1951,12	0	0
1.2.2.	-максимальное суточное	куб.м./сут	975,562	975,562	0	0
1.3.	Потребление горячей воды	тыс. куб.м.	0	0	0	0
1.4.	Потребление питьевой воды	тыс. куб.м.			861,317	965,965
1.4.1.	-среднесуточное	куб.м./сут			2359,77	2646,48
1.4.2.	-максимальное суточное	куб.м./сут			2831,73	3175,78

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды

На территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» централизованное водоснабжение осуществляется на территории с. Ахты, с. Курукал в пределах которых водопроводная сеть не обеспечивает нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В таблице 3.10.1. представлен анализ территориальной структуры потребления питьевой, технической воды

Таблица 3.10.1. Анализ территориальной структуры потребления питьевой, технической воды

№пп	Наименование показателя	Ед. изм	Факт	Первый сценарный план	Второй сценарный план	Третий сценарный план
			2019	2029	2029	2029
С. Ахты						
1.1.	Потребление, всего	тыс. куб.м.	656,612	656,612	794,135	890,62
1.2.	Потребление питьевой воды	тыс. куб.м.	656,612	656,612	0	0
1.2.1.	-среднесуточное	куб.м./сут	1798,94	1798,94	0	0
1.2.2.	-максимальное суточное	куб.м./сут	899,468	899,468	0	0
1.3.	Потребление горячей воды	тыс. куб.м.	0	0	0	0
1.4.	Потребление технической воды	тыс. куб.м.	0	0	794,135	890,62
С. Курукал						
1.1.	Потребление, всего	тыс. куб.м.	55,5485	55,5485	67,1828	75,3453
1.2.	Потребление питьевой воды	тыс. куб.м.	55,5485	55,5485	0	0
1.2.1.	-среднесуточное	куб.м./сут	152,188	152,188	0	0
1.2.2.	-максимальное суточное	куб.м./сут	76,0938	76,0938	0	0
1.3.	Потребление горячей воды	тыс. куб.м.	0	0	0	0
1.4.	Потребление технической воды	тыс. куб.м.	0	0	67,1828	75,3453

Основная доля водопотребления приходится на с. Ахты, что составляет 92% от общего объема.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со сценарными планами представлен в таблицах 3.11.1.

Таблица 3.11.1 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

№пп	Наименование показателя	Ед. изм	Факт	Первый сценарны й план	Второй сценарны й план	Третий сценарны й план
			2019	2029	2029	2029
1.1.	Потребление, всего	тыс. куб.м.	656,611 5	656,6115	1013,315	
1.2.	Потребление технической воды	тыс. куб.м.	656,611 5	656,6115		
1.2.1.	- Население	тыс. куб.м.	498,512	498,512		
1.2.2.	- Бюджетные организации	тыс. куб.м.	150,2	150,2		
1.2.3.	- Прочие потребители	тыс. куб.м.	63,448	63,448		
1.3.	Среднесуточное потребление технической воды	куб.м./су т	1365,78 6	1365,786		
1.3.1.	- Население	куб.м./су т	411,506 8	411,5068		
1.3.2.	- Бюджетные организации	куб.м./су т	173,830 1	173,8301		
1.3.3.	- Прочие потребители	куб.м./су т	3741,88	3741,88		
1.4.	Максимальное суточное потребление технической воды	куб.м./су т	1638,94 4	1638,944		
1.4.1.	- Население	куб.м./су т	493,808 2	493,8082		
1.4.2.	- Бюджетные организации	куб.м./су т	208,596 2	208,5962		
1.4.3.	- Прочие потребители	куб.м./су т	4490,25 6	4490,256		
1.5.	Потребление питьевой воды	тыс. куб.м.			861,3175	965,9649
1.5.1.	- Население	тыс. куб.м.			647,6775	597,5165
1.5.2.	- Бюджетные организации	тыс. куб.м.			150,2	150,2
1.5.3.	- Прочие потребители	тыс. куб.м.			63,44	63,44
1.6.	Среднесуточное потребление питьевой воды	тыс. куб.м.			2359,774	2646,479
1.6.1.	- Население	куб.м./су т			1774,459	1637,031
1.6.2.	- Бюджетные организации	куб.м./су т			411,5068	411,5068

№пп	Наименование показателя	Ед. изм	Факт	Первый сценарный план	Второй сценарный план	Третий сценарный план
			2019	2029	2029	2029
1.6.3	- Прочие потребители	куб.м./сут			173,8082	173,8082
1.7.	Максимальное суточное потребление питьевой воды	куб.м./сут			2831,729	3175,775
1.7.1	- Население	куб.м./сут			2129,351	1964,438
1.7.2	- Бюджетные организации	куб.м./сут			493,8082	493,8082
1.7.3	- Прочие потребители	куб.м./сут			208,5699	208,5699

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке

Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды предоставлены в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке

№пп	Наименование показателя	Ед. изм	Факт	Первый сценарный план	Второй сценарный план	Третий сценарный план
			2019	2029	2029	2029
1.1.	Поднято воды	тыс.куб.м/год	890,20	890,20	1013,31	1136,43
1.2.	Потери в сетях всего	%	178,04	178,04	152,00	170,46
1.3.	потери в сетях горячей воды	тыс.куб.м/год	20,00	20,00	15,00	15,00
1.4.	Потери в сетях технической воды	тыс.куб.м/год			152,00	170,46

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со сценарными планами представлен в таблице 3.11.1.

На территории сельского поселения отсутствует централизованная системы водоотведения.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

На территории сельского поселения расположено 3 водозаборных сооружения.

В таблице 3.14.1 представлен расчет требуемой мощности водозаборных сооружений.

Таблица 3.14.1 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

№пп	Наименование показателя	Ед. изм	Факт	Первый сценарный план	Второй сценарный план	Третий сценарный план
			2019	2029	2029	2029
1	Существующая мощность водозаборных сооружений					
1.1.	Сельское поселение «сельсовет Ахтынский»	куб.м/сут.	2438,9	2438,9	2776,205	3113,505
2	Планируемая нагрузка на водозаборные сооружения					
2.1.	Сельское поселение «сельсовет Ахтынский»	куб.м/сут.	-	2496,0	6996,0	6996,0
3	Дефицит/профицит водозаборных сооружений					
3.1.	Сельское поселение «сельсовет Ахтынский»	куб.м/сут.	-	57,09589	4219,7955	3882,4950

Исходя из анализа резервов производственных мощностей системы водоснабжения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», необходимо строительство централизованного водозабора в 3,0 км на запад от северо-западной окраины с. Ахты (на левом берегу реки Самур), производительностью 4500 м³/сутки. Водозабор состоящий из двух эксплуатационных и одной резервной скважины, будут располагаться на расстоянии 150 м друг от друга в виде линейного ряда скважин с дебитами по 2250 м³/сутки. Водоотбор необходимо производить при помощи погружных центробежных насосов. Для уточнения местоположения и количества артезианских скважин необходима детальная разведка подземных вод. На всех проектируемых скважинах необходима организация зон санитарной охраны.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом

гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Статус ЕГО не утвержден на территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» Республики Дагестан для централизованной системы холодного водоснабжения.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения является основным документом для формирования программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский».

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», для организации проектов рассматриваются следующие варианты:

- проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения организациями;
- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Для реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»» целесообразнее всего будет применять две организационные формы:

- проекты, реализуемые действующими на территории Поселения организациями – для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с ТКО, по энергосбережению – ввиду того, что использование инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сокращая затраты на организацию проектов.

В качестве недостатков данного варианта можно отнести негативное финансовое положение существующих организаций, что влечет за собой дополнительные затраты времени и средств на нормализацию производственных процессов, также необходимость осуществлять текущую деятельность может негативно сказаться на скорости выполнения работ по программе.

В качестве альтернативы первой организационной форме можно применять вторую организационную форму:

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости.

Осуществление данных мероприятий потребует создания инфраструктуры «с нуля», для чего нужны компетентные специалисты с опытом осуществления данных работ. В случае привлечения инвестора, сразу после проведения конкурсных процедур, появляется возможность осуществления мероприятий. Во всех остальных случаях, потребуется время для получения лицензий на ведение данных видов деятельности, обучение

персонала, организационные процедуры, что замедлит процесс реализации мероприятий и приведет к отклонению от графика программы.

К недостатку данного варианта можно отнести низкую заинтересованность сторонних организаций к инвестициям в данную отрасль, что затрудняет процесс привлечения инвесторов. Кроме того, возможные сроки окупаемости проектов достаточно длительные, что также снижает привлекательность данного варианта реализации мероприятий. В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, применительно к сельским территориям требуется принятие дополнительных мер, направленных:

- на создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития сельских территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

- улучшения проектирования сельского жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости сельского жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования сельского жилища;
- обеспечить сельское население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения, установки контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Согласно требованиям, СНиП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы Поселения следует относить к 2 категории. Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в проектах этих объектов.

При разработке схемы сельскохозяйственного водоснабжения учтено, что надлежит:

- централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для перспективных населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства;
- для сохраняемых на расчетный период населенных пунктов предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях.

Выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, и строительству ЦСВ Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» планируется в два этапа: первый - с 2020 по 2024гг и второй- с 2025 по 2029гг. При выборе оборудования для системы водоснабжения необходимо придерживаться принципа унификации. Это позволит снизить складской резерв запасных частей. Информация по рекомендуемому оборудованию приводится в качестве примера и не является рекламой. При реконструкции и строительстве систем водоснабжения необходимо: использовать наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды как на ВЗС, так и у потребителей; предусмотреть диспетчеризацию и автоматизированную систему управления объектами водоснабжения.

Источники водоснабжения:

Вновь возводимые водозаборные сооружения (ВЗС) рекомендуются блочно-модульного исполнения, имеющие высокий уровень заводской сборки. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопроводных сетей хозяйственно-питьевого потребления устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО). Указанные зоны включают зоны источника

водоснабжения в месте забора воды, состоящую из 3-х поясов и санитарно-защитную полосу водоводов. Границы поясов ЗСО источников водоснабжения определяются проектом в соответствии с требованиями.

Сети

При реконструкции и строительстве водопроводов холодного водоснабжения рекомендуется использовать напорные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая». Способ прокладки сетей - подземный. Достоинства полимерных труб: гарантированный срок службы не менее 50 лет, полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность, экологичность, относительно низкие риски вторичного загрязнения воды, малый коэффициент гидравлического сопротивления. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости.

В качестве запорных устройств рекомендуется использовать секторные затворы и шаровые краны. Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления (санация трубопроводов);
- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети - участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;
- стабилизация давлений в сети;
- использование электронной модели для управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначена для снижения затрат на энергоресурсы, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, повышения надёжности водоснабжения. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов систем водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

Экономия электроэнергии и воды за счет:

- логического управления технологическими операциями - включение/отключение насосов по необходимости;
- поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счёт применения частотного электропривода для насосов;
- автоматическое определение серьёзных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети, резкое увеличение расхода воды и т.д.);

Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

- применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;
- применения устройств плавного пуска для насосов;
- снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

- автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.
- оперативной обработки информации.
- своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначена для снижения затрат на энергоресурсы, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, повышения надёжности водоснабжения. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов систем водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

Экономия электроэнергии и воды за счет:

- логического управления технологическими операциями - включение/отключение насосов по необходимости;
- поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счёт применения частотного электропривода для насосов;
- автоматическое определение серьёзных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети, резкое увеличение расхода воды и т.д.);

Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

- применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;
- применения устройств плавного пуска для насосов;
- снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

- автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.
- оперативной обработки информации.
- своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и Генерального планирования Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения жителей водой надлежащего качества следует рассмотреть рекомендации и предложения, представленные в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Рекомендации и предложения по строительству и реконструкции объектов водоснабжения

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов			
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов			
1.1.1.	Строительство централизованного водовода от нового водозабора	2022	15000,00
1.1.2.	Строительство водовода до с. Хкем	2023	13800,00
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения			
1.2.1.	Строительство централизованного водозабора мощностью 4500 куб./сут	2022	49000,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов			
1.3.1.	Не планируется		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения			
1.4.1.	Не планируется		
Всего по группе 1			77800,00
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов			

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения			
2.1.1.	Не планируется		
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения			
2.2.1.			
Всего по группе 2			
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов			
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения			
3.1.1.	Текущий ремонт объектов водоснабжения	2020-2023	388,510
3.1.2.	Замена участка изношенных водопроводов	2020-2029	19500,00
3.1.3.	Замена участка изношенных водопровода «Маза-Ахты»	2021	12500,00
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения			
3.2.1.	Модернизация скважины №1. Установка ЧРП (автоматика для привода)	2025	381,250
3.2.2.	Модернизация скважины №2. Установка оборудования УФ обеззараживания.	2026	1016,900
3.2.3.	Модернизация скважины №3. Установка ЧРП (автоматика для привода)	2027	220,200
3.2.4.	Модернизация водозаборов «Леке-дере-Ахты», «Маза-Ахты»	2023	17200,00
Всего по группе 3			
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий			
4.1.1.	Не планируется		
Всего по группе 4			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения			
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения			
5.1.1.	Не планируется		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения			

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС
5.2.1.	Не планируется		
Всего по группе 5			
ИТОГО по схеме водоснабжения			129007,00

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;
- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.

Модернизация сети позволит уменьшить потери воды при транспортировке.

Все сети рекомендуется перекладывать из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» различных диаметров.

2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятия по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов сельского поселения согласно Генерального плана:

- Строительство водозабора.

3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Мероприятия по сокращению потерь воды при транспортировке:

- Реконструкция водопроводных сетей.

4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации, согласно Генерального плана:

- Реконструкция водопроводных сетей.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по вновь строящихся, реконструируемых объектах представлены в таблице 4.1. Предложения по выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения отсутствуют.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;
- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета абонентов. Оснащенность жилой застройки составляет 0%, оснащенность бюджетных организаций составляет 0%.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей дорожной сети. Необходимость строительства дорог вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Предложения по строительству насосных станций, резервуаров, водонапорных башен в системе водоснабжения отсутствуют.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения пролегают в пределах границ Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский».

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении 1.

4.10. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг водозаборов должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов. Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;
- содержание и выпас скота и птиц;
- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

- проведение ежегодного профилактического ремонта;
- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения поверхностных вод;
- в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохраных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;
- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды приступить к ведению мониторинга

- подземных вод) стационарные режимы наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);
- контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в накопительные резервуары.

Негативное воздействие на состояние подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории сельского поселения. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных

систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

На основании данных Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», невозможно провести детальный расчет объемов работ по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта в рамках схемы водоснабжения.

Стоимость мероприятий определены в соответствии с Методическими материалами по сметным расчетам.

Капитальные вложения определены в таблице 5.1.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Общие капитальные вложения в разрезе источников финансирования представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Общие капитальные вложения в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование показателей	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию схемы водоснабжения, тыс. руб.	в т.ч. по годам реализации схемы водоснабжения, тыс. руб.										в т.ч. Плата за подключение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Объем капитальных вложений по источникам финансирования всего, в том числе:												
1.1	собственные средства предприятия	129006,9	2047,128	14547,13	66047,13	33047,13	1950	2331,25	2966,9	2170,2	1950	1950	129006,9
1.2	заемные средства всего, в том числе:												
1.2.1	кредит												
1.2.2	проценты по кредиту												
1.3	бюджетные источники всего, в том числе:												
1.3.1	федеральный бюджет	129006,9	2047,128	14547,13	66047,13	33047,13	1950	2331,25	2966,9	2170,2	1950	1950	129006,9
1.3.2	бюджет субъекта Российской Федерации	77800	0	0	64000	13800	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	бюджет муниципального образования	51206,86	2047,128	14547,13	2047,128	19247,13	1950	2331,25	2966,9	2170,2	1950	1950	

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- а) показатели качества воды;
- б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

В таблице 7.1. представлен обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В таблице 7.1 представлен обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды ($\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{куб. м}$).

В таблице 7.1. представлен обоснованный расчет фактических и плановых показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы ХВС.

Таблица 7.1 Обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Динамика показателей, по годам реализации									
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения												
1	Показатели качества											
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности											
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	ед./км	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности											
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.	%	20,00	20,00	19,00	18,00	16,00	15,0	15,00	15,00	9,00	7,0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ресурсоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется Администрацией Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», осуществляющей полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский».

На 2019 год на территории сельского поселения не выявлено бесхозяйных объектов.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ»
АХТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

Оглавление

1. Существующее положение в сфере водоотведения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»	65
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» и деление территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» на эксплуатационные зоны.....	65
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	65
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.....	65
1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.....	65
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	65
1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	65
1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.....	65
1.8. Описание территорий Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», не охваченных централизованной системой водоотведения.....	66
1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»	66
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.....	66
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.....	66
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.....	66

2.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	67
2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	67
2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»	67
3. Прогноз объема сточных вод	68
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	68
3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	68
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам ..	68
3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	69
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	69
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	69
4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	69
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий .	71
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	71

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.....	71
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	72
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	72
4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.....	73
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	73
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	73
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.....	74
7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.....	77
8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	80

1. Существующее положение в сфере водоотведения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» и деление территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» на эксплуатационные зоны

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков сточных вод не производится.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения, используются выгребные ямы которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

1.8. Описание территорий Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

Основной проблемой является отсутствие централизованной системы водоотведения.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» система водоотведения децентрализованная.

Расход сточных вод, поступающих в систему водоотведения, соответствует расходу питьевой воды, поступающей потребителю за вычетом технологических потерь воды. Так же были запрошены отдельными Юридическими лицами технические условия на подключение к будущему магистральному коллектору. Планируется строительство внутриквартальных канализационных коллекторов в селе Ахты, для организации централизованной системы водоотведения. От поселка ст. Смолино планируется вывоз ассенизаторскими машинами до сливного колодца планируемой КНС.

Расчетный баланс в соответствии с генеральным планом представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Расчетный баланс водоотведения на 2019 год

№пп	Наименование показателя	Ед. изм	Расчетный объем на 2019 год
1.1.	Сельское поселение «сельсовет Ахтынский»	тыс. куб.м.	712,1

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком, поступающим в выгребные ямы системы хозяйственной канализации, является поверхностный сток от дождей и таяния снега.

Данные для оценки фактического притока неорганизованного стока не предоставлены.

2.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий и технический учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим расчетным методом, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной воды.

Здания, строения, сооружения приборами учета сточных вод не оснащены.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные для оценки ретроспективного анализа за последние 10 лет отсутствуют.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

В схеме водоотведения рассматривается три сценарных плана:

Первый сценарный план, без изменения водоотведения.

Водоотведение на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 890,2 тыс. м³/год.

Второй сценарный план, увеличение водоотведения на 15 % в селе Ахты, в остальных населенных пунктах водоотведение не изменится.

Водопотребление на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 1013,3 тыс. м³/год.

Третий сценарный план, увеличение водоотведения на 30 % в селе Ахты, в остальных населенных пунктах водоотведение не изменится.

Водопотребление на расчетный срок до 2029 года составит:

– водопотребление – 1136,42тыс. м³/год.

В таблице 2.5.1 представлены Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»

Таблица 2.5.1.Сценарные планыизменения водоотведения

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм	Расчетный объем на 2019 год	Первый сценарный план	Второй сценарный план	Третий сценарный план
				2029	2029	2029
1.1.	Сельское поселение «сельсовет Ахтынский»	тыс. куб.м.	712,16	712,16	861,317	965,965

При прогнозировании водоотведения для различных потребителей отведение стоков от населения является основной категорией водоотведения в муниципальном образовании.

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

На территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»система водоотведениядецентрализованная.

Ожидаемое поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлено в таблице 2.5.1.

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Наибольшее количество сточных вод на перспективу будет собираться от населения – 70,0 %, бюджетные потребители -21,0 %, промышленные предприятия и прочие потребители – 9,0 %

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский»отсутствуют очистные сооружения.

Планируется Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков в с. Ахты мощностью 2300 куб.м в сутки.

В таблице 3.3. представлен анализ прогнозируемой нагрузки на систему водоотведения.

Таблица 3.3. Анализ прогнозируемой нагрузки на систему водоотведения

№пп	Наименование показателя	Ед. изм	Расчетный объем на 2019 год	Первый сценарный план	Второй сценарный план	Третий сценарный план
				2029	2029	2029
1.1.	Сельское поселение «сельсовет Ахтынский»	куб./сут	1951,123	1951,123	2359,773	2646,479

При максимальном сценарном плане при увеличении отведения стоков, дефицит производственной мощности будет отсутствовать.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» система водоотведения децентрализованная.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» отсутствуют очистные сооружения.

Планируется Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков в с. Ахты мощностью 2300 куб.м в сутки.

При максимальном сценарном плане при увеличении отведения стоков, дефицит производственной мощности будет отсутствовать.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский» на период до 2029 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- разработка проекта и строительство Планируется Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков в с. Ахты мощностью 2300 куб.м в сутки;
- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

- а) показатели надежности водоотведения;
- б) показатели очистки сточных вод;
- в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показатели рассмотрены в разделе 7. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 6.1.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 6.1

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Централизованная система водоотведения - важная жизнеобеспечивающая отрасль хозяйства муниципального образования.

Качественная очистка сточных вод — обязательные условия для повышения надежности систем жизнеобеспечения и развития муниципального образования.

Надежная и эффективная работа системы водоотведения является одной из главных составляющих санитарного и экологического благополучия муниципального образования.

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь рациональных целевых показателей, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.

Модернизация централизованной системы водоотведения в целом позволит обеспечить население качественной услугой водоотведения, уменьшит аварийность всей системы в целом. Также улучшит экологическое состояние близ расположенных рек и водоемов.

1. Модернизация и строительство участков трубопроводов системы водоотведения позволит снизить возможность аварийности, а также развития данной системы.

2. Разработка проекта и строительство Планируется Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков в с. Ахты мощностью 2300 куб.м в сутки.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной

системы водоотведения

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Данные для оценки развития систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение не предоставлены.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Сельского поселения «Сельсовет Ахтынский», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей дорожной сети.

Необходимость строительства дорог вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие поселения и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация

заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории необходимо производить в соответствии с документами территориального планирования.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сооружения	Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м ³ /сут			
	до 0,2	св. 0,2 до 5	св. 5 до 50	св. 50 до 280
Насосные станции	15	20	20	30

Санитарно-защитные зоны, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 %

Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения расположен в рамках сельского поселения «сельсовет Ахтынский»

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;
- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);
- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;
- увеличение объемов сточных вод.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (изм. Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ).

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов, являются:

- увеличение числа не канализованных объектов;
- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;
- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;
- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких бытовых отходов от частного сектора.

Высокая степень износа трубопроводов систем водоотведения в населенных пунктах, сброс жидких отходов от жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоотведения может быть сформирован определенный объем строительства отдельных объектов централизованных систем водоотведения.

Стоимость мероприятий определены в соответствии с Методическими материалами по сметным расчетам. Капитальные вложения определены в таблице 6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях и источниках финансирования в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.1. Капитальные вложения в системе водоотведения

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, куб.м/сут., куб.м/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС
					Наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	единицы измерения	Значение показателя		Год начала	Год завершения		
							до реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)				
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1.1.	Строительство сетей централизованной системы водоснабжения для существующих и проектируемых жилых кварталов	Организация централизованной системы водоснабжения, повышение экологической безопасности	Сельское поселение «с/поселение Ахтынский»	2000 куб.м./сутки	Противопожарность	Км	18,00	18,00	2024	2028	2028	114063,000
1.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения												
1.2.1.	Строительство канализационных очистных сооружений южной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков в с. Ахты				Мощность	Куб.м/сут	2300		2025	2025	2025	115000,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.3.1.	Не планируется											
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
1.4.1.	Не планируется											
Всего по группе 1												
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов												
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения												
2.1.1.	Не планируется											229060,00
2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения												
2.2.1.	Не планируется											
Всего по группе 2												

5

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

- а) показатели надежности водоотведения;
- б) показатели очистки сточных вод;
- в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

2. Показателями качества очистки сточных вод являются:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод ($\text{кВт} \cdot \text{ч} / \text{куб. м}$);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод ($\text{кВт} \cdot \text{ч} / \text{куб. м}$).

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Динамика показателей, по годам реализации схемы водоотведения									
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	ед./км	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности											
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод.	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.	кВт*ч/куб. м	-					0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Данные о бесхозяйных объектах централизованной системы водоотведения отсутствуют.

















